

DODÁVATEL:
HEATING PRO, s. r. o.
Ivanská cesta 2
821 04 Bratislava
Slovensko

HEATING PRO
VYKUROVANIE, VODA, PLYN, ŽARITA

Faktúra 2021207

Dátum: 14.04.2021

Jednacie číslo: 295

Referent:

IČO: 47235322
DIČ: 2023327009
IČ DPH: SK2023327009
Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, v. č. 75188/B

ODBERATEL:

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava
Slovensko

ČSOB, a.s.: 4024526849/7500
IBAN / SWIFT: SK86 7500 0000 0040 2452 6849 / CEKOSKBX
Variabilný symbol: 2021207
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 35732881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910

Dátum vystavenia: 08.04.2021
Dátum dodania: 31.03.2021
Dátum splatnosti: 22.04.2021

Fakturujeme Vám za opravu plynového kotla.

Prenesenie daňovej povinnosti

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Diagnostiky poruchy kotla	1	kpl.	30,00 €	0%	30,00 €	30,00 €
ND Buderus - Horáková doska GB112/GB142 60kW	1	ks	200,00 €	0%	200,00 €	200,00 €
ND Buderus - Tesnenie horáka GB112/142 kW60W	1	ks	57,75 €	0%	57,75 €	57,75 €
Výmena náhradných dielov	1	hod.	30,00 €	0%	30,00 €	30,00 €
Dopravné náklady paušál	2	ks	15,00 €	0%	15,00 €	30,00 €

Poznámka: Vážení zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša spoločnosť zmenila svoje bankové spojenie a chceme Vás požiadať, aby ste všetky ďalšie úhrady platieb uskutočňovali na naše nové číslo účtu uvedené v záhlaví faktúry, t.j. 4024526849/7500; Československá obchodná banka, a.s.; IBAN: SK867500000004024526849; BIC/SWIFT: CEKOSKBX.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na čísle +421 917 797 565 v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 16,00 hod., alebo písomne na adrese admin@heatingpro.sk.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.

Na základe cenovej ponuky PON2021033

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 0%	347,75 €	0,00 €

Základ dane: 347,75 €
Celková suma: 347,75 €

Podpis a pečiatka:

HEATING PRO, s.r.o.
Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava
IČO: 47 235 322 / DIČ: SK2023327009
Tel.: 0917 797 565, 0905 419 190
Zap. v OR OS BA I, Odd. Sro, v.č.: 75188/B
-1-

PAY by square



IBAN
SK86 7500 0000 0040 2452 6849

Variabilný symbol
2021207

Dátum splatnosti
22.04.2021

Suma na úhradu
347,75 €

Základné údaje

Zákazník

METRO Bratislava a.s.

Kontaktná osoba

Mgr. Miriama Ščambová

Telefónne číslo

0903 456 672

Adresa

Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava

Zadávatel' úlohy

Ingrid Schwantzerová

Zodpovedný technik

Igor Šabík

Dátum realizácie

05.03.2021 (Pracovný deň)

Doba realizácie

14:00:00 - 14:30:00

Produkt

Produkt

Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)

Pracovný postup

Výmena horáku a tesnenia na horáku

Položky

Položka	Počet	Jednotka
Dopravné náklady	20	km
67900526 - Tesnenie horáka GB112-60W	1	ks
67900528 - Horáková doska GB112/GB142-60	1	ks

Škrtačí zoznam

Vyriešené	Zariadenia	Popis bodu
Áno	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Diagnostika zariadenia

Vyriešené	Zariadenia	Popis bodu
Nie	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Záručná oprava
Áno	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Zistená závada <i>Poznámka: Vadny horák a tesnenie horáku.</i>
Áno	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Vykonaná oprava <i>Poznámka: Výmena horáku a tesnenia na horáku.</i>
Áno	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Kontrola a skúška celého zariadenia po oprave
Áno	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Stanovenie odporúčaní na odstránenie nedostatkov
Nie	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Použitie náhradné diely zostávajú u zákazníka
Áno	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Fotodokumentácia plynového spotrebiča
Áno	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Fotodokumentácia komína, napojenia na dymovod
Áno	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Fotodokumentácia armatúr pod plynovým spotrebičom
Áno	Logamax plus GB112-60 (Kondenzačný závesný kotol na plyn, vyr.č. 87470046-01-5200-0242)	Zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky

Záver

Opravné práce ukončené na základe požiadavky odberateľa.

Fotodokumentácia