

259/199

Dodávateľ IČO: 31397778 SETING Bratislava, spol. s r.o. Vranovská 6 85101 Bratislava Prevadzka: Tel.: 0905640700 Fax: Peňažný ústav: TATRA BANKA Číslo účtu/kód: 2623251278/1100 IBAN: SK8411000000002623251278 DIČ: 2020354600 Stredisko: IČ DPH: SK2020354600 SWIFT: TATRKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20190265 Variabilný symbol: 20190265
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35732881 Metro Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910
Dátum splatnosti: 25.10.2019 Dátum vyhotovenia: 11.10.2019 Daňová povinnosť: 03.10.2019 Dátum dodania: 03.10.2019		
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom		
za opravu kotlov v objekte Muchovo námestie 12, Bratislava		
- výmena tesnenia pod kondenzačnú vaňu (K1) 1,000 32,00 32,00		
- výmena ionizačnej elektródy (K2) 1,000 22,00 22,00		
- výmena žiaviacej elektródy (K2) 1,000 53,00 53,00		
- výmena plynového tesnenia (K1) 1,000 2,00 2,00		
- dopravné náklady 1,000 12,00 12,00		
		Základ DPH DPH Celkom
V sadzbe základnej 0,00 0,00 0,00		
V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00		
Oslobodené 121,00 121,00		
Mimo DPH 0,00 0,00		
Celkom 121,00 0,00 121,00 EUR		
<p style="background-color: yellow;">Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH</p>		
Vystavil: Ing. Rebro		

YPFEM120092, 8.30.999, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dátum: 14.10.2019

Jednacie číslo: 754

Referent:

Buderus

Zápis z obhliadky kotolne

Dátum obhliadky: 3.10.2019		Adresa kotolne: Múchovo námestie 2, BA	
Vypracoval: Hudonice		Užívateľ:	Tel. / fax:
Predajca:		Montážna firma:	Servisná org.: SETING
Dátum predaja:		Dátum montáže:	Dátum spustenia:
Projektant:		Meno montéra:	Meno technika:

Typ:	1. Logamax + GB 112-60	Výr. číslo:	1. 87470046 -01-5200 -0242
	2. Logamax + GB 112-60		2. 87470046 -01-5200 -0244
	3.		3.
	4.		4.
	5.		5.


Typ regulácie: R4121	Typ regulácie: Anuloid / Tichelmann *	
Modul: FM4r	Modul:	
Úprava vody: je / nie je*	V prevádzke od: Posledná regener. dňa:	
Príprava TUV: áno / nie*	Tlak vody v systéme: 200 kPa	Objem systému: m ³
Exp. nádoba - objem / tlak: /	Stav prietokomeru dopĺňania: m ³	
Hav. zabezpečenie úniku vody *: inštalované / nie je	Poistná rada*: inštalovaná / nie je	
Druh paliva: ZP	Tlak plynu: 2000 Pa	Stav plynu na vstupe: m ³
Účel obhliadky: Havária - porucha - periodická servisná - reklamácia		

Pravidelná servisná prehliadka

- Výškové vymeškanie tepla kotlov a horákov
- Kontrola viedie ciek a bezpečnostných prvkov
- Kontrola chodu ventilátorov a čerpadiel
- modulácie výkonu kotlov v plnom rozsahu
- Kontrola opravných a bezpečnostných časov
- Kontrola a testovanie prvkov zhavenia a ionizácie
- Kontrola tesnosti plynových spojov
- Výškové sifónov

Výmena: 1x tesnenie kondenzačnej vane, plynové tesn. V1
1x ionizačné elektrody, zhaviača elektr. V2

Kotle sú spôsobilé bezpečnej prevádzky

prítomní:	meno	podpis
za projektanta:
za montážnu firmu:
za Buderus Vykurovacia technika:
prevádzkovateľ:
investor / majiteľ*:
servisný technik:	Hudonice	 SETING Tel. 021 477 8 E-mail: seting@seting.sk IČO: 31 51 778