

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31397778 SETING Bratislava, spol. s r.o. Vranovská 6 85101 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905640700 Fax.: Peňažný ústav: TATRA BANKA Číslo účtu/kód: 2623251278/1100 IBAN: SK8411000000002623251278 DIČ: 2020354600 Stredisko: IČ DPH: SK2020354600 SWIFT: TATRSKBX		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 20170225</b> Variabilný symbol: 20170225																																																																																	
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9175/B oddiel Sro		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35732881  Metro Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava  Tel.: Fax: DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 24.10.2017 Dátum vyhotovenia: 11.10.2017 Daňová povinnosť: 06.10.2017 Dátum dodania: 06.10.2017																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za opravu kotla BUDERUS GB112-60 v kotolni Muchovo nám. 12, Bratislava</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- poistný ventil</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>31,00</td> <td>20,00</td> <td>6,20</td> <td></td> <td>74,40</td> </tr> <tr> <td>- vypustenie, natlakovanie kompresorom, výmena ventilčekov, napustenie expanznej nádoby</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>67,00</td> <td>20,00</td> <td>13,40</td> <td></td> <td>160,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>196,00</td> <td>39,20</td> <td>235,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>196,00</td> <td>39,20</td> <td>235,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za opravu kotla BUDERUS GB112-60 v kotolni Muchovo nám. 12, Bratislava								- poistný ventil		2,000	31,00	20,00	6,20		74,40	- vypustenie, natlakovanie kompresorom, výmena ventilčekov, napustenie expanznej nádoby		2,000	67,00	20,00	13,40		160,80				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej		196,00	39,20	235,20				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		196,00	39,20	235,20 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																												
za opravu kotla BUDERUS GB112-60 v kotolni Muchovo nám. 12, Bratislava																																																																																			
- poistný ventil		2,000	31,00	20,00	6,20		74,40																																																																												
- vypustenie, natlakovanie kompresorom, výmena ventilčekov, napustenie expanznej nádoby		2,000	67,00	20,00	13,40		160,80																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																												
			V sadzbe základnej		196,00	39,20	235,20																																																																												
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																												
			Celkom		196,00	39,20	235,20 EUR																																																																												
Vystavil: Ing. Rebro		SETING Bratislava s.r.o. Vranovská 6 851 01 BRATISLAVA IČO: 31 397 778 IČ DPH: SK2020354600																																																																																	

YPFEM120092, 7.80.922, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**METRO Bratislava a.s.**  
 Muchovo námestie 12  
 852 71 Bratislava

**Dátum:** 20.10.2017

**Jednacie číslo:** 444

**Referent:**



**SETING BRATISLAVA S.R.O.**  
**Energetika - meranie - regulácia - audit - kotolne**



# CENOVÁ PONUKA

## Oprava plynovej kotolne

Objekt : METRO Bratislava a.s., Muchovo nám.12, Bratislava

- Poistný ventil	2 x 31,-	62,- €
- Vypustenie, natlakovanie kompresorom, výmena ventilčekov, napustenie Expanznej nádoby	2 x 67	134,- €
<hr/>		
Spolu bez DPH		196,- €
20% DPH		39,20 €
Celkom s DPH		235,20 €

V Bratislave, 29.09.2017



## Zápis z obhliadky kotolne

Dátum obhliadky: <b>6.10.2017</b>		Adresa kotolne: <b>METRO a.s.</b>	
Vypracoval: <b>Mudecovič</b>		Užívateľ: <b>METRO a.s.</b>	Tel. / fax:
Predajca:		Montážna firma:	Servisná org.:
Dátum predaja:		Dátum montáže:	Dátum spustenia:
Projektant:		Meno montéra:	Meno technika:

Typ:	1.	Logamax + GB 112-60 K1	Výr. číslo:	1.	87470046-01-5200-0242
	2.	Logamax + GB 112-60 K2		2.	87470046-01-5200-0264
	3.			3.	
	4.			4.	
	5.			5.	

Typ regulácie:	<b>R 4121</b>	Typ regulácie:		Anuloid / Tichelmann *	
Modul:	<b>FM 456</b>	Modul:		Modul:	
Úprava vody:	<b>je / nie je*</b>	V prevádzke od:		Posledná regener. dňa:	
Príprava TUV:	<b>áno / nie*</b>	Tlak vody v systéme:	<b>140 kPa</b>	Objem systému:	<b>m<sup>3</sup></b>
Exp. nádoba - objem / tlak:	<b>2 x 80 l</b>	Stav prietokomeru dopĺňania:		<b>m<sup>3</sup></b>	
Hav. zabezpečenie úniku vody *:	<b>inštalované / nie je</b>	Poistná rada: *	<b>inštalovaná / nie je</b>		
Druh paliva:	<b>zp</b>	Tlak plynu:	<b>1700 Pa</b>	Stav plynu na vstupe:	<b>m<sup>3</sup></b>
Účel obhliadky:	<b>Havária - porucha - <del>periodická servisná</del> reklamácia</b>				

Pravidelná servisná prehliadka

- čistenie výmenníkov tepla kotlov a horákov
- kontrola riadiacích a bezpečnostných prvkov
- kontrola chodu ventilátorov, čerpadiel
- modulácia výkonu kotlov v plnom rozsahu
- kontrola spínacích a bezpečnostných časov
- kontrola funkčnosti prvkov zžarovania a ionizácie
- doflakovanie systému
- vyčistenie sifónov
- výmena: prístroj ventil 3 bar na K1, K2

Pozn: opotrebovanie výmenníkov tepla

prítomní:	meno	podpis
za projektanta:	.....	.....
za montážnu firmu:	.....	.....
za Buderus Vykurovaciu techniku:	.....	.....
prevádzkovateľ:	.....	.....
investor / majiteľ*:	.....	.....
servisný technik:	<b>Mudecovič</b>	.....

SETING Bratislava s.r.o.  
 Vranovská 6  
 851 01 BRATISLAVA  
 IČO: 31397778  
 IČ DPH: SK0320334600

\* nehodiace sa preškrtnite